

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236

Область	ГРС, прямиї споживач	Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння		
		ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³
Маршрут №236		9167	38,38	10,66
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на "СіркаГАЗ"	9160	38,35	10,65
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на Тзов "Енергія Н.Розділ"	9168	38,39	10,66

Начальник Бібрського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Хімік ВХАЛ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби ГВ і М

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Саловський Б.Й.

прізвище

Іваненко О.С.

прізвище

Кузьмін Т.Б.

прізвище

03.09.2018

дата

03.09.2018

дата

03.09.2018

дата