

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236

Область	ГРС, прямиий споживач	Середньозважене значення вищій теплоті згоряння		
		ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³
Маршрут №236		9137	38,25	10,63
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на "СіркаГАЗ"	9137	38,25	10,63
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на ТЗОВ "Енергія Н.Розділ"	0	0,00	0,00

Начальник Бібрського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Хімік ВХАЛ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби ГВ і М

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Саловський Б.М. 01.10.2018

прізвище

Іваненко О.О. 01.10.2018

прізвище

Кузьмін Т.Б. 01.10.2018

прізвище

