



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236

Область	ГРС, прямиї споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год./м <sup>3</sup>
Маршрут №236		9037	37,83	10,51
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на "СіркаГАЗ"	9037	37,83	10,51
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на ТЭОВ "Енергія Н.Розділ"	0	0,00	0,00

Заступник начальника Бібрського ДВУМГ

Маланчук Б.С.

03.06.2019

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

прізвище

підпис

дата

Хімік ВХАЛ

Іваненко О.С.

03.06.2019

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

прізвище

підпис

дата

Начальник служби ГВІМ

Кузьмін Т.Б.

03.06.2019

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

прізвище

підпис

дата

