



Маршрут №236

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №236
переданого Бібрському ЛВУМГ та прийнятого АТ "Львівгаз"

АТ "Укртрансгаз"

Філія "Оператор газотранспортної системи України"
Комп'ютерний ПМ Бібрське ЛВУМГ
Виробнича хіміко-аналітична лабораторія

по газопроводу "Відвід на Новий Розділ" (Ду 500)

за період з 01.06.2019р. по 30.06.2019р.

Table with columns for component analysis (метан, етан, пропан, etc.), density, temperature, and mass concentrations of various gases.

Рівень оціривані відповідіє чисним нормативним документам

Середньозважене значення температури згорання:

Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ
Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Хімік ВХА.І
Маланчук Б.С.
прізвище
Іванченко О.С.
прізвище
Лабараторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ ГМ
Кузьмін Т.Б.
прізвище
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №236

Область	ГРС, прямиї споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		ккал/м ³	МДж/м ³	кВт*год./м ³
Маршрут №236		9143	38,28	10,63
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на "СіркаГАЗ"	9143	38,28	10,63
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на Тзов"Енергія Н.Розділ"	0	0,00	0,00

Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Хімік ВХАЛ

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби ГВ і М

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Маланчук Б.С.райна
 керівник
 01.07.2019

підпис

дата

Іванченко О.С.
 фізична особа
 01.07.2019

підпис

дата

Кузьмін Т.Б.
 фізична особа
 01.07.2019

підпис

дата

