

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу, Маршрут №236

Область	ГРС, прямиї споживач	ЕГС-код	Середньозважене значення кількості теплоти згорання			Середньозважене значення вищої теплоти згорання			Середньозважені значення												
			ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	Метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, І-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, І-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	густина, кг/м³ при 20 °С
Маршрут №236			8280	34,67	9,63	9170	38,39	10,67	89,6337	4,8768	1,2919	0,1474	0,2253	0,0030	0,0625	0,0508	0,0722	0,0060	1,6206	2,0097	0,7550
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на "СрмаГАЗ"	56ZORU/4112102Y	8280	34,67	9,63	9170	38,39	10,67	89,6337	4,8768	1,2919	0,1474	0,2253	0,0030	0,0625	0,0508	0,0722	0,0060	1,6206	2,0097	0,7550
Львівська	ГРС Новий Розділ, лінія на ТЗОВ "Енергія Н.Розділ"	56ZORU/4112111X	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Начальник Львівської області: Слюсарський Б.Й.

Хімік ВХАЛІ: Іванко О.С.

