



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 236

Область	ГРС, прямий споживач	ЕІС-код	Середньо-зважене значення нижчої теплоти згоряння			Середньо-зважене значення вищої теплоти згоряння			Середньо-зважені значення												
			ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год./м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>	МДж/м <sup>3</sup>	кВт*год./м <sup>3</sup>	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, і-С4	н-бутан, н-С4	ісо-пентан, і-С5	н-пентан, н-С5	гексани та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	густина абсолютна, кг/м <sup>3</sup> , при 20 °С	
Маршрут №236			8301	34.75	9.65	9194	38.49	10.69	92.7045	4.8592	0.7159	0.0727	0.1102	0.0005	0.0181	0.0132	0.0047	0.0041	0.5310	0.9661	0.7232
Львівська	ДГХП Сірка (ГРС Новий Розділ)	56ZOPLV14112102Y	8301	34.75	9.65	9194	38.49	10.69	92.7045	4.8592	0.7159	0.0727	0.1102	0.0005	0.0181	0.0132	0.0047	0.0041	0.5310	0.9661	0.7232
Львівська	ГРС Н. Розділ ВОГ№2	56ZOPLV14112111X																			

Хімік II категорії

Наталія МИСЬКО

прізвище

Начальник промислового майданчика

Юрій ЛЕНЕЦЬ

прізвище



01.08.2025

дата

01.08.2025

дата

