

Приєднання споживачів до газорозподільної системи

Опубліковано 16 квітня 2024 року о 17:11

Законодавством передбачено два типи приєднання до газорозподільних систем:

- стандартне;
- нестандартне.

Якщо при наданні послуг з приєднання відстань по прямій лінії від місця забезпечення потужності до точки приєднання замовника не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості для об'єктів газоспоживання потужністю до 16 м³ на годину, то таке приєднання визначається як стандартне. Вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника для такого випадку відповідає платі за стандартне приєднання, яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання (Калькулятор визначення розміру плати за стандартне приєднання).

Решта приєднань, які не відповідають вимогам стандартного приєднання до газорозподільних систем, визначаються як нестандартні. Розмір плати за приєднання у такому випадку визначається оператором газорозподільної системи в договорі про приєднання з урахуванням:

- вартості розробки проєкту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якщо розробку проєкту здійснював оператор газорозподільної системи;
- вартості будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання (будівництва газових мереж від місця забезпечення потужності до точки приєднання), що визначається кошторисною частиною проєкту зовнішнього газопостачання, розробленого відповідно до вимог технічних умов приєднання;
- вартості встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, що визначається проєктом зовнішнього газопостачання (або в передбачених Кодексом газорозподільних систем випадках проєктом внутрішнього газопостачання) та його кошторисною частиною;
- вартості підключення газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання, а також вартості пуску газу.

Плата за приєднання передбачає відшкодування всіх витрат оператора газорозподільної системи на розвиток газових мереж зовнішнього газопостачання (будівництво газових мереж від місця забезпечення потужності до точки приєднання), встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, а також підключення газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання і пуск газу.

Якщо замовник забезпечує виконання підготовчих, проєктних, будівельно-монтажних, пусконаладжувальних робіт, необхідних для приєднання до газорозподільної системи, самостійно і за власні кошти, то вартість цих робіт не включається в розрахунок вартості послуги приєднання.

Для приєднання об'єкта будівництва або існуючого об'єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання, яка подається в довільній формі.

Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких документів:

1. заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання та робіт зі встановлення вузла обліку газу серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. Оператор ГРМ не має права вимагати додаткової інформації від замовника, крім тієї, яка передбачена опитувальним листом та цим пунктом;

2. копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3. копії документів замовника:

- які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
- які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);
- про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4. копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби);

5. рішення постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води згідно з Порядком відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 липня 2019 року № 169, зареєстрованим в

Міністерстві юстиції України 27 серпня 2019 року за № 982/33953, щодо відключення будівлі, у тому числі житлового будинку, квартири/нежитлового приміщення, від системи централізованого опалення та/або гарячого водопостачання (для замовника, який має намір влаштувати в будівлі, квартирі та/або нежитловому приміщенні багатоквартирного будинку, який введений в експлуатацію, систему індивідуального чи автономного теплопостачання).

У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж.

Технічні та комерційні умови приєднання до газорозподільних систем визначені в розділі V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.